



- 標準付属品：一次フィルタ（交換用）・・・1枚
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT)1PC.
 ドレンチューブ2.5m・・・1本
 DRAIN TUBE (2.5m)1PC.
 ホースバンド（ドレンチューブ用）・・・1個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)1PC.
 防振パッド・・・4個
 ANTIVIBRATION PAD4PCS.
 ダクト相フランジ・・・1個
 DUCT COMPANION FLANGE1PC.
 ボルトM6×16+ナット（ダクト相フランジ用）・・・4式
 SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ...4SET.
 圧着端子（内1個は予備）・・・7個
 SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN7PCS.

4	最高吸込温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
3	端子台（6P）付 端子記号（UVWAB⊙） WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB⊙)
2	電動機 MOTOR
	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT (kW) 0.4
	極数・相 POLES・PHASE 2・3
	電圧 VOLTAGE (V) 200 200/220
1	送風機 FAN
	周波数 FREQUENCY (Hz) 50 60
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min) 5.4 6.6
	静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 0.75 1.10
	回転数 SPEED (min⁻¹) 2900 3450
標準吸込状態 温度 TEMPERATURE 20℃ STANDARD SUCTION 相对湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS	

作成 DRAW	T. OKUDAIRA	作成日 DATE	2014.12.8 DECEMBER 8, 2014
尺度 SCALE	1:5	品名 TYPE	CRD-H04
確認 CONFIRM	T. MATSUOKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	T. MATSUOKA	図番 DRAWING NO.	CR9000-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			