



- 標準付属品：一次フィルタ（交換用）・・・1枚  
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) ..... 1PC.  
 ドレンチューブ2.5m・・・・・・1本  
 DRAIN TUBE (2.5m) ..... 1PC.  
 ホースバンド（ドレンチューブ用）・・・1個  
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 1PC.  
 防振パッド・・・・・・4個  
 ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS.  
 ダクト相フランジ・・・・・・1個  
 DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC.  
 ボルトM8×20+ナット（ダクト相フランジ用）・・・4式  
 SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET.  
 圧着端子（内1個は予備）・・・・・・7個  
 SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS.

4	最高吸込温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
3	端子台（6P）付 端子記号（UVWABⓄ） WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)
2	電動機 MOTOR
	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT (kW) 0.75
	極数・相 POLES PHASE 2・3
	電圧 VOLTAGE (V) 200 200/220
1	送風機 FAN
	周波数 FREQUENCY (Hz) 50 60
	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min) 9.6 11.5
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 1.10 1.60
	回転数 SPEED (min⁻¹) 2900 3450
標準吸込状態 温度 TEMPERATURE 20℃ STANDARD SUCTION 相对湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS	

作成 DRAW	T. OKUDAIRA	作成日 DATE	2014.12.8 DECEMBER 8, 2014
尺度 SCALE	1:6	品名 TYPE	CRD-H07
確認 CONFIRM	T. MATSUOKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	T. MATSUOKA	図番 DRAWING NO.	CR9100-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			