



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
 防振パッド 4個
 VIBRATION ABSORBING PAD 4PCS.
 ダクト相フランジ 1個
 DUCT COMPANION FLANGE 1PC.
 パッキン (ダクト相フランジ用) 1枚
 PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 1PC.

| | | |
|---|--|---|
| 4 | 耐熱形 最高吸込温度 80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX. 80℃ | |
| 3 | 質量: 13kg WEIGHT: 13kg | |
| 2 | 保護方式 ENCLOSURE | 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE |
| | 出力 OUTPUT (kW) | 0.2 |
| | 極数・相 POLES PHASE | 2・3 |
| | 電圧 VOLTAGE (V) | 200 200/220 |
| | 周波数 FREQUENCY (Hz) | 50 60 |
| 1 | 风量(MAX.) VOLUME (m³/min) | 2.1 2.4 |
| | 静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE | 0.30 0.42 |
| | 回転数 SPEED (min⁻¹) | 2800 3400 |
| | 標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION | 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa |
| | 仕様 SPECIFICATIONS | |

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 M. TANAKA
CONFIRM
承認 M. TANAKA
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.10.8
DATE OCTOBER 8, 2019
品名 CRH-100T
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CR2002-0
DRAWING NO.

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)、現行の描き方に合わず | △× | | | |
| 図歴 RECORDS | 変更日 DATE | 変更内容 REVISION | 変更 REVISED BY | |