



ドレンパイプ  
DRAIN PIPE  
外径φ25  
DIAMETER OUTSIDE  
G1/2メネジ  
INTERNAL THREAD

標準付属品：ドレンチューブ2.5m.....2本  
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS.  
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS.  
防振パッド.....4個  
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.  
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個  
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.  
圧着端子(内1個は予備).....7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台(6P)付 端子記号(UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.75
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	7.8 9.4
	静圧(MAX.) [kPa]	1.10 1.60
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
	仕様 SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 Y. NAKAGAWA  
DRAW  
確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
承認 K. TSUJI  
APPROVE  
昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD  
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.24  
DATE SEPTEMBER 24, 2019  
品名 CRM-H07-S21  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CM2802-1  
DRAWING NO.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす(2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更者 REVISED BY	